

Autorización NPDES para descargar a las aguas de los Estados Unidos, Permiso Núm. NM0000108.

La dirección postal del solicitante es:

**El Paso Electric Company- Rio Grande Power Plant
P.O. Box 982
El Paso, TX 79960**

Según la información provista por el solicitante, *El Paso Electric Company* (EPE, por sus siglas en inglés) opera una planta de generación de energía con gas natural llamada *Rio Grande Power Station* (RGPS, por sus siglas en inglés) localizada en 3501 Doniphan Drive, Sunland Park, Nuevo México. La instalación es una planta de energía eléctrica catalogada conforme al Código para la Clasificación Industrial Estándar 4911 (SIC, por sus siglas en inglés) 4911. La RGPS tiene dos descargas (001 y 002) que tienen los permisos para descargar aguas de la torre de enfriamiento y de las escorrentías. La Descarga 001 desemboca al Segmento del Río Grande Núm. 20.6.4.101 de la Cuenca del Río Grande. La Descarga 002 desemboca a un cuerpo de agua no clasificada llamada *Montoya Drain* desde el Río Grande en el Segmento Núm. 20.6.4.101 de la Cuenca del Río Grande.

Los cambios del permiso emitido el 28 de junio de 2013, con fecha de vigencia del 1 de agosto de 2013 y fecha de vencimiento del 31 de julio de 2018 son:

1. Añadir una descarga interna 109, y
2. Añadir requisitos de monitoreo y reportes para boro disuelto en las descargas 001 y 002.

Esta notificación también sirve como notificación pública de la intención de la Oficina de Calidad de Aguas Superficiales del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México, de considerar la emisión de la certificación de la Sección 401 de la Ley de Agua Limpia (CWA por sus siglas en inglés). El objetivo de dicha certificación es garantizar de manera razonable que las actividades permitidas se lleven a cabo de manera que cumplan con los estándares aplicables de calidad del agua de Nuevo México, inclusive la política de anti-degradación y el plan de manejo de la calidad del agua en todo el estado. El permiso NPDES no se emitirá hasta que se hayan cumplido los requisitos de certificación de la Sección 401.

Si usted desea hacer algún comentario sobre la certificación estatal, envíe los comentarios por escrito dentro del periodo de 30 días a:

Sarah Holcomb, Program Manager
Surface Water Quality Bureau
New Mexico Environment Department
P.O. Box 5469
1190 Saint Francis Drive
Santa Fe, NM 87502-5469
Phone (505) 827-2798
holcomb.sarah@state.nm.us